

CENTRIA - SI



AXN01352048

13/05/2019 - USI-PROT.1809

COMUNE DI MONTERIGGIONI

VIA PEC

comunemonteriggioni@postacert.toscana.it

Oggetto: Avvio del procedimento e consultazioni per il 101PA/2015 intestato a Luchini Elisabetta relativo alla proposta di intervento di trasformazione del comparto NI23 SAN DALMAZIO.

In riferimento alla Vs. comunicazione ns. prot. EAR-PROT 3812 del 30/04/2019 relativa alla VAS di cui all'oggetto, questa Azienda ha verificato che nell'area interessata ai futuri lavori è presente la rete gas metano in Media e Bassa pressione. Lo stato della rete gas metano è di dimensioni e portata sufficiente per le attuali esigenze.


I dati presenti negli elaborati allegati alla VAS in oggetto risultano però insufficienti per poter procedere ad una verifica fluidodinamica della rete con i nuovi carichi derivanti dagli interventi in oggetto. Pertanto sarà cura dei progettisti delle opere di urbanizzazione dell'area in oggetto prendere contatti con l'ufficio progettazione di Centria in fase di progetto definitivo/esecutivo per concordare eventuali estensioni o potenziamenti delle reti esistenti per poter garantire il corretto funzionamento dell'impianto.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

CENTRIA SRL
AREA PROGETTAZIONE

IL RESPONSABILE

Massimo Marmorni



106A/MM/lp

Centria S.r.l.

Capitale Sociale € 180.622.334,00 i.v. - Numero di iscrizione al Registro Imprese di Arezzo (AR), P.IVA e C.F. 02166820510 - R.E.A. 166736
www.centria.it - centria@centria.it - centria.pec@cert.centria.it

Sede legale

Via Igino Cocchi, 14 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 9341
Fax 0575 381156

Sedi amministrative

Via U. Panziera, 16 - 59100 Prato
Tel. 0574 872
Fax 0574 872511

Viale Toselli, 9/A - 53100 Siena
Tel. 0577 264511
Fax 0577 46473

E

COMUNE DI MONTERIGGIONI
Comune di Monteriggioni AOO c_f598
Protocollo N.0007932/2019 del 14/05/2019
Classificazione 6.8